


Kierunek wprowadzania przewodów



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "EL - PROJECT" 82-500 KWIDZYN, UL. KORCZAKA 5/6	INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn			
	NAZWA I ADRES OBIEKTU: Internat ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn			
	TYTUŁ RYS: ARANŻACJA TABLICY RP 1			NR ARCH: PW/12.20
	PROJEKTANT: inż. Stanisław Młodzianowski nr upr: 1694/E1/91 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych		DATA: 06.2020	NR RYS: E-4

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Pozycja	Ilość	Wyszczególnienie	Typ	Producent	Uwagi
1	1 szt.	Obudowa stalowa, wnękowa RBP-60M, IP 40, z listwami przyłączeniowymi N i PE, z zamkiem patentowym.		Mar-Stef	OBUDOWA
2	1 szt.	Blok rozgałęźny 4-bieg., 40A	0048 85	LEGRAND	
3	1 szt.	Rozłącznik 3-bieg. 40A	FR303 40 4064 66	LEGRAND	
4	1 szt.	Wyłącznik nadprądowy ,char. B, 3-bieg. In=6A	S303B6 TX 4033 98	LEGRAND	FS
5	1 szt.	Lampka sygnalizacyjna LED, kolor czerwony	L 434 4129 33	LEGRAND	L
6	3 szt.	Wyłącznik różnicowoprądowy , char.AC, 4-bieg. In=40A	P304 40-30-AC TX 411708	LEGRAND	RP1, RP2, RP3
7	1 szt.	Wyłącznik różnicowoprądowy , char.AC, 2-bieg. In=25A	P302 25-30-AC TX 411509	LEGRAND	RP4
8	10 szt.	Wyłącznik nadprądowy ,char. B, 1-bieg. In=10A	S301B10 TX 403355	LEGRAND	
9	12 szt.	Wyłącznik nadprądowy ,char. B, 1-bieg. In=16A	S301B16 TX 403357	LEGRAND	
10	4 szt.	Listwa przyłączeniowa, kolor niebieski	0048 40	LEGRAND	N1,2,3
11	40 m	Przewód LgY 2,5mm² (kolor czarny)			
12	10 m	Przewód LgY 1,5mm² (kolor czarny)			
13	5 m	Przewód LgY 4mm² (kolor czarny,niebieski)			
14	wg potrzeb	Materiał montażowy, dławiki kablowe, opisy itp.			
15	1 szt.	Oprawa ośw. LED plafoniera IP65, 1000lm		LENA	do łazienki p.116
16	4 szt.	Oprawa ośw. LED 600x600 IP20,		LENA	do świetlicy p.119
17	2 szt.	Oprawa awaryjna kierunkowa	Basic	TM technologie	do holu p.120
18	2 szt.	Oprawa awaryjna do stref otwartych, LED		AWEX	do świetlicy p.119
19	2 szt.	Łącznik 1-bieg. p/t, IP20, biały	Basic	Kontakt-Simon	
20	18 szt.	Łącznik świecznikowy p/t, IP20, biały	Basic	Kontakt-Simon	
21	2 szt.	Łącznik 1-bieg. p/t, IP44, biały	Basic	Kontakt-Simon	
22	2 szt.	Łącznik świecznikowy p/t, IP44, biały	Basic	Kontakt-Simon	
23	71 szt.	Gniazdo 2x16A/250V p/t, IP20, białe	Basic	Kontakt-Simon	
24	4 szt.	Gniazdo 2x16A/250V p/t, IP44, białe z klapką	Basic	Kontakt-Simon	
25	100 m	Przewód YDY 2x1,5mm²			
26	1000 m	Przewód YDYżo 3x1,5mm²			
27	800 m	Przewód YDYżo 3x2,5mm²			
28	2 szt.	Czujnik ruchu			do holu p.120
29					
30					

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "EL - PROJECT" 82-500 KWIDZYN, UL. KOŚCIAŁKA 5/6

INWESTOR:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica
ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Internat
ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn


TYTUŁ RYS: WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

NR ARCH: PW/12.20

PROJEKTANT: inż. Stanisław Młodzianowski
nr upr: 1694/E1/91
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

DATA: 06.2020

NR RYS: E-5



	Nazwisko	Data	Typ: RBP-60M.dft
Rys.	admin	03/14/16	

Mar-Stef Producent Obudów Elektrycznych

Formatka A4 | Nr.rys.

SHEET 1 OF 1

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVE-F34-3BV *

Pan Stanisław Młodzianowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3244/01
adres zamieszkania ul.Korczaka 5/6, 82-500 Kwidzyn
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.